

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04229

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021663

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория-38080» (ООО «НПЛ-38080»),
Адрес: 127410, Россия, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, строение 20, комната 2.
ОГРН: 1027700323265, Телефон +74956273657, факс +74956273657, адрес электронной почты: info@npl38080.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория-38080» (ООО «НПЛ-38080»),
Адрес: 141701, Россия, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5, строение 8.
ОГРН: 1027700323265, Телефон +74959408214, факс +74956410089.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302, Телефон +74959800474; факс +74959800474,
адрес электронной почты info@pojestandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный состав «ОЗС-МВ» для стальных конструкций, плотностью от 1,2 до 1,6 г/см³, выпускаемый по ТУ 5775-008-17297211-02 «ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ОК 005 (ОКП); код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.11.120
ОЗС-МВ», Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 31.07.2018 года),
гл.19, ст. 81, п. 3; гл. 30, ст. 136; гл. 33, ст. 150. Путем выполнения требований ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных
конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)». Группы огнезащитной
эффективности согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017600).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № ОПБ021/10-2018 от 17.10.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИИ37 от
23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская
область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 15012018/3 от 19.01.2018 г.,
проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5775-008-17297211-02 «ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ОЗС-МВ», Инструкция ТИ 003-2020 по нанесению огнезащитного состава
ОЗС-МВ на металлические конструкции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2018 по 18.10.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

(Signature)
подпись

Т.В. Харгатаева
подпись, фамилия

Д.В. Трушкин
подпись, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.04229

(обязательная сертификация)

№ 0017800

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)».	Огнезащитный состав «ОЗС-МВ» обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при толщине сухого слоя не менее 7,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, предварительно обработанной грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм.
ГОСТ Р 53295-2009	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)».	Огнезащитный состав «ОЗС-МВ» обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 13,1 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, предварительно обработанной грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм.
ГОСТ Р 53295-2009	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)».	Огнезащитный состав «ОЗС-МВ» обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут) при толщине сухого слоя не менее 20 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, предварительно обработанной грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгатаева

Д.В. Трушкин