

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Условное обозначение:

**Огнетушитель переносной
ОП-3(з)-110 АВСЕ «МИГ» (2А, 55В, С, Е)**

Требования к продукции:

Масса ОТВ: 3 кг

Объем баллона: 3,8 л

Максимальное рабочее давление: 1,8 МПа

На баллоне механическим способом (клеймением) должны быть выбиты товарный знак производителя баллона, заводской номер баллона, месяц и год выпуска баллона, год переосвидетельствования баллона, рабочее давление, пробное давление, масса и объем пустого баллона, диапазон температур эксплуатации баллона. Выполнение указанной маркировки краской или на принтере не допускается

Ранг огнетушителя: 2А, 55В, С, Е (до 1000В)

Диапазон температур эксплуатации: от минус 50 до плюс 50 °С

Срок до перезарядки: 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации: 48 месяцев с даты выпуска

Сертификат соответствия: ГОСТ Р 51057-2001

Требования к документации:

1. Сертификат соответствия системы менеджмента качества производителя, а также поставщика огнетушителей требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 (копия).
2. Сертификат (декларация) о соответствии баллонов огнетушителей требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (копия).
3. Сертификат аккредитованной организации (сертификационного центра), подтверждающий повышенную огнетушащую способность огнетушителя (копия).
4. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ГОСТ Р 51057-2001 (копия).