

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ05.В.04765**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1392225**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Свердловская обл.,
(наименование и место нахождения заявителя) г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.59. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-61-35, факс (34342) 2-62-70. oom@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Свердловская обл.,
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.59. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-61-35, факс (34342) 2-62-70. oom@tizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий стальной
(толщина стенки не менее 0,8 мм) с комплексной огнезащитной
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) системой «ЕТ Вент», выполненной по технологическому регламенту № ТР 48588528-ВП-15, состоящей из фольгированного материала базальтового огнезащитного рулонного МБОР (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4,5) и огнезащитного состава «Плазас» (ТУ 5765-013-70794668-06). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ),
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость.", см. приложение, бланк № 0393809

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №№ К554-ТР, К555-ТР, К556-ТР, К557-ТР, К558-ТР, К559-ТР от 20.08.2015 г., Испытательный центр АНО по сертификации «Электросерт», Аттестат аккр. № ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008 № 14.1090.026 от 22.12.2014 Ассоциация по сертификации систем менеджмента качества «Русский Регистр», № ROCC RU.0001.21ГА45 от 28.05.2014. Схема сертификации 5с.
(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2015 по 20.08.2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.04765

(обязательная сертификация)

ТР 0393809

(учетный номер бланка)

Пределы огнестойкости воздуховодов огнестойких стальных (толщина стенки не менее 0,8 мм) с комплексной огнезащитной системой «ЕТ Вент», монтаж в соответствии с технологическим регламентом № ТР 48588528-ВП-15, в зависимости от конструкций огнезащиты:

1. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 5 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4,5), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 0,5 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 30

2. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 5 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4,5), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 0,8 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 60

3. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 8 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4,5), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 2,0 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 90

4. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 13 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4,5), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 2,0 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 120

5. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 16 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4,5), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 2,0 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 150

6. Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МБОР толщиной 20 мм (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3,4,5), огнезащитный состав «Плазас» с толщиной слоя не менее 2,0 мм, (ТУ5765-013-70794668-06)

- нормируемый предел огнестойкости EI 180



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

И.И. Далбинш