

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00116/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009768

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная лаборатория - 38080" (ООО "НПЛ-38080").
Адрес: 127410, РОССИЯ, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, строение 20, комната 2. ОГРН: 1027700323265.
Адрес места осуществления деятельности: 141700, РОССИЯ, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5, строение 8. Телефон: +74994899539, +74956273657, +74959408214, 74956490473.
Факс: +74957883773, +74956096996. Электронная почта: info@npl38080.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная лаборатория - 38080" (ООО "НПЛ-38080").
Адрес: 127410, РОССИЯ, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, строение 20, комната 2. ОГРН: 1027700323265.
Адрес места осуществления деятельности: 141700, РОССИЯ, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5, строение 8. Телефон: +74994899539, +74956273657, +74959408214, 74956490473.
Факс: +74957883773, +74956096996. Электронная почта: info@npl38080.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Горноспасательная, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная краска ОЗК-45 для стальных строительных конструкций, нанесённая на поверхность стальной конструкции в соответствии с Инструкцией № ТИ 012-06, выпускаемая по ТУ 2316-018-17297211-2006.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.12.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
См. Приложение – бланк № 0008225.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 118-С/ТР-19 от 23.04.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 110-АСП/19 от 27.03.2019 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-018-17297211-2006 «Огнезащитная краска ОЗК-45».

Инструкция ТИ-012-06 по нанесению огнезащитной краски ОЗК-45 на поверхности металлоконструкций.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.04.2019

по 22.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. _____

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
инициал, фамилияД.С. Подсевалов
инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00116/19

(обязательная сертификация)

№ 0008225

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1	"Средства огнезащиты для стальных конструкций. Методы определения огнезащитной эффективности"	Огнезащитная краска ОЗК-45 (ТУ 2316-018-17297211-2006) для стальных строительных конструкций, нанесенная на поверхность стальной конструкции в соответствии с Инструкцией № ТИ 012-06, в композиции с поверхностным слоем эпоксидной эмали ЭП-525 (ГОСТ 22438-85) толщиной сухого слоя 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обработанной грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм, обеспечивает: 5-ую группу (не менее 45 мин.) при толщине сухого слоя покрытия не менее 1,07 мм и установленном изготовителем расходе 1,93 кг/м ² (без учета потерь).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

А.А. Гомзов

подпись

Д.С. Подсевалов