



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 013/3.Н.00082

(номер сертификата соответствия)

025868

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска»

Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д.

ОГРН 1034316612681, Тел.: +78332203515, Факс: +78332402163

(наименование и местонахождение заявителя)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска»

Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д.

ОГРН 1034316612681, Тел.: +78332203515, Факс: +78332402163

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, свидетельство об уполномочивании НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.013/3 до 17.12.2017 г. выдано Ассоциацией НСОПБ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся на органическом растворителе, выпускаемая по ТУ 2313-003-49614392-2012, для стальных конструкций.

Сертификат распространяется на серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ)

код ОК 005 (ОКП):  
23 1340

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк № 003160 (четыре позиции).

код ЕКПС:

код ТН ВЭД:

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 176/ДС, 177/ДС от 30.10.2017 г.; 178/ДС, 179/ДС от 09.11.2017 г.; (ИЦ ПБ АНО «СЦПП» свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.014/3).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015) № ST.RU.0001.P397402 от 25.02.2016 г. до 24.02.2019 г. выданный Органом по сертификации ООО "Технологии нового качества" рег. № РОСС RU.31377.04ИБГО.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 15.12.2017 г. по 14.12.2022 г.

Руководитель (заместитель  
руководителя) органа по сертификации

(подпись)

О.В. Умрихина  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись)

С.В. Чарушкин  
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 013/3.Н.00082

(номер сертификата соответствия)

003160

(учетный номер бланка)

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся на органическом растворителе,  
выпускаемая по ТУ 2313-003-49614392-2012, для стальных конструкций, обеспечивает:

| Группа<br>огнезащитной<br>эффективности<br>(мин) | Приведенная<br>толщина металла,<br>мм | Толщина<br>грунтовки ГФ-<br>021, мм | Толщина<br>огнезащитной краски<br>"АСТРА-М", мм | Расход*,<br>кг/м <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5 - я (45)                                       | 5,8                                   | 0,05                                | 0,8                                             | 1,2                           |
| 5 - я (45)                                       | 14                                    | 0,05                                | 0,26                                            | 0,35                          |
| 3 - я (90)                                       | 5,8                                   | 0,05                                | 1,55                                            | 2,45                          |
| 3 - я (90)                                       | 14,0                                  | 0,05                                | 1,02                                            | 1,66                          |

\* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Руководитель(заместитель  
руководителя) органа по сертификации

(подпись)

О.В. Умрихина  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись)

С.В. Чарушкин  
(инициалы, фамилия)

