



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsoph@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.NL.ЭО.ПР.067.Н.00278**
(номер сертификата соответствия)

029099
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРЕМКО ИЛЛЬБРУК».

Адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, литера Ш
помещение 164. ОГРН 5067746901272. Телефон +74956440299, факс +74995017980, адрес электронной
почты: russia@tremco-illbruck.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Фирма «tremco illbruck Productie B.V.».

Адрес: tremco illbruck Productie B.V. Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel, Postbox 20, Нидерланды.
Телефон +310183568000, факс +310183568100.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1.

Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты:
experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067
от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Однокомпонентная полиуретановая огнестойкая пена FF197, т.м. «Nullifire», выпускаемая
по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные.

Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции». Показатели
огнестойкости согласно приложению на 1 листе
(бланк № 004950).

код ОК 034-2014 (ОКПД2)
20.30.22.170

код ТН ВЭД России
3214 10 100 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ПИ18-11-16/1 от 16.11.2018 г., ИЛ ООО
«ЭкспертТест», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес:
142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона. Акт о результатах
анализа состояния производства № 197ДС/10-2018 от 29.10.2018 г., проведенного
органом по сертификации продукции ООО «ЭкспертТест».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2018 по 19.11.2023



Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

СВ-
[Signature]

А.В. Скокова

С.Л. Волкорезов

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.NL.ЭО.ПР.067.Н.00278

004950

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0 - 94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Показатель огнестойкости при глубине шва 100 мм: ширине шва 40 мм – EI 45; ширине шва 20 мм – EI 60.
ГОСТ 30247.0 - 94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Показатель огнестойкости при глубине шва 100 мм: ширине шва 40 мм – EI 120; ширине шва 20 мм – EI 180; ширине шва 10 мм – EI 240.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Скокова
Волкорезов

А.В. Скокова

С.Л. Волкорезов