

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ09.В.00398

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска»

Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д

ОГРН: 1034316612681, Телефон: +7-833-240-21-63, Факс +7-833-220-35-15

№ 0016013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска»

Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д

ОГРН: 1034316612681, Телефон: +7-833-240-21-63, Факс +7-833-220-35-15

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, . Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,

E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся

марки ВД-КЧ-501, выпускаемая по ТУ 2316-003-77408958-

2007.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1630

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ,), ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк № 0014416 (семь позиций).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 545/ТР от 31.10.2016 г., 546/ТР от 31.10.2016 г., 547/ТР от 31.10.2016 г., 548/ТР от 31.10.2016 г., 549/ТР от 03.11.2016 г., 550/ТР от 03.11.2016 г., 551/ТР от 03.11.2016 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016);

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015) № ST.RU.0001.P397402 от 25.02.2016 г. до 24.02.2019 г. выданный Органом по сертификации ООО "Технологии нового качества" рег. № РОСС RU.31377.04ИБГО

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2017

по 13.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Умрихина О.В.

Эксперт (эксперты)

Брыксин Р.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ09.В.00398

(обязательная сертификация)

№ 0014416

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся марки ВД-КЧ-501, выпускаемая по ТУ 2316-003-77408958-2007, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021, мм	Толщина огнезащитной краски "АСТРА-М", мм	Расход огнезащитной краски на указанную толщину заявленный производителем, без учета технологических потерь, кг/м ²
7 - я (15)	2,0	0,05	0,35	0,65
7 - я (15)	3,4	0,05	0,3	0,57
5 - я (45)	2,0	0,05	1,25	2,15
5 - я (45)	3,4	0,05	1,0	1,8
5 - я (45)	7,2	0,05	0,71	1,35
3 - я (90)	3,4	0,05	1,9	3,0
2 - я (120)	12,0	0,05	2,55	3,75



Генеральный (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О. Чиряк
подпись

В. Брыксин
подпись

Умрихина О.В.

инициал, фамилия
Брыксин Р.В.

инициал, фамилия